

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025062403563090 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000030959
اسم العميل : محمد شمس القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : دار مصر الاندلس التجمع الخامس عماره ١٨٣ المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:44 PM تسجيل الخروج : 06:33 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 2 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود ولد مفتوح في الأرضية لبنيه الحمام الماستر
وجود فراغات في أرضية عدد 2حمام
فاصل في البانيو القدم لحمام الضيوف
تركيب جلبه اصلاح 4بوصه للقاعدة لعدد 2حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب طبه في الولد المفتوح لحمام الماستر
تركيب علایة البنية بشكل صحيح والتفصيل اسفل الوش الاستانلس بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4بوصه لعدد 2قاعدة
إحلال وتجديد عدد 2منجيه قاعدة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الأرضية لعدد 2حمام بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معايينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معايينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.