

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062406065387 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01013625901
اسم العميل : يوسف علاء القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الزيتون 8 ش المناديلي من سالم حجازي من المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:18 AM تسجيل الخروج : 11:20 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب ف الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : وجود تسريب ف الخط الساخن شرح ف ماسوره نص بوصه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد اي ضرار
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد ضرار
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

