

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062406245322 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01234577776
اسم العميل : زكريا يحيى القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : مجموعه 32 عماره 26 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:37 AM تسجيل الخروج : 11:49 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد في كوع لحام مقاس نص بوصه الخاص بوصله حنفيه الغسالة في المطبخ
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها تسريب
تم عمل كشف
تم عمل كشف وتبين وجود تسريب في الخط البارد
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها
تم الكشف والاختبار ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من التفيل الذي بين البنية والوش الاستالس
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط البارد الذي تم الكشف عنه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : التفيل الجيد اسفل الوش الاستالس بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.