

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062406300311 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01002798784
اسم العميل : عزت مصطفى القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : مسطرد المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 06:55 PM تسجيل الخروج : 06:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تغيير جميع الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : وجدنا جلبه نص في نص بتسرب قلب محبس بيسرب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 تقفيل جسم البنية بماده سيتوفيل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : يوجد خلل في جسم البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تغيير جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل البنية بمده سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.