

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062406373197 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01205111919
اسم العميل : عمرو يونس القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : بالم باركس فيلا 104/4 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:54 AM تسجيل الخروج : 04:16 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد 2	فحص خط التكيف : تم

بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب + انسداد في صرف التكيف الدور الثاني
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في صرف التكيف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف من صرف التكيف الدور الثاني
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.