

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062411194020 تاريخ الكشف : 2025/06/26
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01122053346
اسم العميل : احمد صادق حسن القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : فدان عماره 800 131 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:01 PM تسجيل الخروج : 01:06 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تشيك علي جميع الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد
كان يوجد تسريب من محبس زاويه وتمت معالجه

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب في ملجيه القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تشيك على جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : تغيير ملجيه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ فواصل السرميك وحقنه بماده سبيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فواصل جسم البانيو وحقنه بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.