

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062411375444 تاريخ الكشف : 2025/06/25
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01023487751
اسم العميل : مایسه مصطفى القانم بالمعاینة : محمد ابو العنین
العنوان : ش شبرا الخلفاوي 309 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:50 PM تسجيل الخروج : 03:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لم يتبين لنا تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 2 لم يتبين تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتبين تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص الببية : تم عدد 1 يوجد بها تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد بها تسريب
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا تسريب من الشبكات المدفونه ولاكن تبين خلل في سوسته التواليت وتبين خلل في ارضية الحمام الدائر بالكامل لعدم تقبله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير عدد 2 محبس زاويه اسفل حوض الوش
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الببية : تركيب علايه وتقيلها ماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه واعادة تجميع التواليت
اجراءات الارضيات : يتم حقن دائر الحمام بالكامل بمادة (سيتوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.