

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062412023736 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01002931242
اسم العميل : جوزيف القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : ميدان الحلمية امام مطعم العائلات عمارة ٦ المحافظة : القاهرة
نهاية شارع عطفة شويبر
تسجيل الدخول : 01:58 PM تسجيل الخروج : 04:48 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : يوجد تسريب في جلبه سن داخلي اسفل حوض الوش
تغيير بعض الاكسسوارات
يوجد تسريب في جلبه بسن داخلي اسفل حوض الوش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : يوجد خلل في ماليجه القاعده
يوجد خلل في علاليه البنيه
لا يوجد تسريب
لا يوجد تسريب
لا يوجد تسريب
يوجد خلل في علاليه البنيه
يوجد تسريب من ماليجه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير القطعه التالفه وتركيب جلبه بسن داخلي
اجراءات الاكسسوارات : تغيير بعض الاكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل علاليه البنيه جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير مليجه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ فاصل السيراميك وحقنه ماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ جسم البانيو وحقنه بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.