

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062505022289 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01062656966
اسم العميل : م/ عبدالسلام عزمي القانم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : ش عاشور حماده 3 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:10 PM تسجيل الخروج : 06:13 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تغيير جميع الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : لا يوجد أي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف القسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد أي تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تغيير جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.