

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062602035227 تاريخ الكشف : 2025/06/30
 اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01001016683
 اسم العميل : محمد حجازي القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
 العنوان : أكتوبر الحي الثاني المحاوره الرابعة 933 المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 05:19 PM تسجيل الخروج : 06:19 PM
 عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 2
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
 صرف الغسالة : تم عدد 1
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : عدد 0
 فحص الببية : عدد 2
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
 فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
 اجراءات الأكسسوارات :
 اجراءات الصرف :
 اجراءات الببية : تركيب عاليه ببيه وتقيلها جيدا
 قاعدة التواليت : تغيير منيجه قاعده للحمام بجوار المطبخ
 اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.