

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062603152150 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01000948017
اسم العميل : رفيق عادل القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : فرع احمد السلاب 30 شارع شهاب بجوار بنك المشرق المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:51 PM تسجيل الخروج : 04:34 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس للبيبة للحمام الفردي وتبين وجود فراغات في أرضية الحمام المجمع وتبين وجود فراغات في أرضية السلم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب عدد 4 علوية بيبي
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن الأرضية للحمام المجمع بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.