

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062709595456 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01288722023
اسم العميل : مدام سناء القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : دار مصر الاندلس عمارة 183 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:43 PM تسجيل الخروج : 03:45 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط البارد تى لحام 3/4 . وتم الكشف عليه فى المعاينة السابقة

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منيعة القاعدة تبين وجود فراغ اسفل الوش الامتثال

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتركيب جميع الاكسسوارات والتفصيل الجيد عليها
اجراءات الصرف : تركيب جلبة تطويل 1.5 بوصة لصرف البانيو وتركيب كاوتشة صرف 1.5
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبلاستيك
قاعدة التواليت : تركيب عدد 2 جلبة 4 بوصة لتطويل صرف القاعدة وتركيب عدد 2 منيعة وطقم المسمار الجانبي
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.