

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062710045181 تاريخ الكشف : 2025/06/28
اليوم : السبت رقم التليفون : 01283803489
اسم العميل : مروة احمد زكى القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : دار مصر الاندلس التجمع الخامس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:44 PM تسجيل الخروج : 05:21 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 2 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تفصيل عدد 2 منبجة قاعدة

وتبين وجود نرحيل في الوش الاستانلس للبنية لحمام الضيوف . تبين وجود خلل في تفصيل وش طابق البانيو القدم

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبي وتقليل الوش الاستانلس بشكل صحيح
قاعدة التواليت : تركيب جلبية. اصلاح 4بوصة لتطويل صرف عدد 2قاعدة
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.