

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062803084989 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01004438662
اسم العميل : اكرم جمال القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحي السابع عماره 10 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:51 AM تسجيل الخروج : 11:41 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 8
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون علايه تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده وتقفلها بماده السيوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فواصل البانيو وتقفلها بماده الكيمافليكس ابيض
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.