

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062804114138 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01115978829
اسم العميل : ايمن منصور القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : المقطم ارب سیتی عماره 92 الدور الثاني المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:07 PM تسجيل الخروج : 05:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1	صرف حوض الوش : تم
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف البانيو :
عدد 1	صرف حوض المطبخ : تم
عدد 3	فحص البنية : تم
عدد 1	فحص قاعدة التواليت : تم
عدد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات : تغيير الأكسوار
لمحسب زاويه
طقم سينترك خلاط الشاور
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات البنية : احلال وتجديد البنية ال بجور حوض الوش لوجود شرخ ف جسم البنية
تركيب علايه بنيه وتقيل جيدا بماده سيتوفيل
تقيل حول بنيه المطبخ بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه القاعده والقاعده وتقيل جيدا بماده سيتوفيل
احلال وتجديد طقم مسمار القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف الالكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.