

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025062804195480 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01151650821
اسم العميل : كيرلس ذكري القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : حدائق حلوان ش اللواء فؤاد نصر بعد ش المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:44 AM تسجيل الخروج : 12:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولا يوجد أي مشاكل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لم يتم الاختبار مشترك خارجي
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لم يتم الاختبار.. مشترك خارجي مع صرف الغسالة
بعد الاختبار تبين لنا وجود خلل في جسم البنية يحتاج لتركيب علايه ببيا
تم ولا يوجد مشكله
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد أي مشكله في شبكات الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد مشكله بعد الاختبار
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد مشكله في الاكسسوار
اجراءات الصرف : تم الكشف ولا يوجد أي مشاكل تخص شبكات الصرف
اجراءات البنية : تركيب علايه ببيا وتقليلها بماده(سيتوفيل)
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ الارضيات بماده سيتوفيل..والبانيو يتم تقفيل الفراغات بماده (كيما فليكس)
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.