

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062809382527 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01008929134
اسم العميل : طارق ناصر عبدالجواد القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : عمارة 4190 زهراء مدينه نصر الحي العاشر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:12 AM تسجيل الخروج : 12:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين لنا تسريب من جلبه تطويل سنترك خلط الدش خط الساخن داخل الحائط

عدد	1	فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عدد	1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
عدد	1	فحص الأكسسوارات وتبين وجود خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : ت

عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص صرف الشاور والطابق وتبين وجود تسريب
عدد	1	لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر
عدد	1	فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأكسسوارات : تغيير عدد 2 جلبه تطويل للخط الساخن لخلط الدش
اجراءات الصرف : احلال وش طابق الشاور وتطويل الصرف وتركيب وش بنيه 10×10 وتقليه بمادة (سيتوفيل)
اجراءات البنية : التفيل اسفل الوش الاستالس بمادة (سيتوفيل)
قاعدة التواليت : تقفيل ملبجة القاعدة جيدا بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن (فواصل سيراميك) الارضيات للحمام وجسم الشاور بماد (سيتوفيل) من كيموايات البناء الحديث
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعه كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعه الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.