

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062809405842 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01271706496
اسم العميل : مركز العالم لطب الاسنان القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : عباس العقاد 15 ش محمد توفيق دياب من ش حسين هيكل
تسجيل الدخول : 10:43 AM تسجيل الخروج : 12:28 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 2
ضغط المياه الساخن : عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود خلل في بعض الاكسسوار
بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد اسفل الكرسي الاسنان

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلا وتجديد الطبه الحديد الي طابه كاب بولي
اجراءات الاكسسوارات : تغيير قلب محبس دفن بالمشتمل +5محبس ذاويه
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل وش البنيه جيدا بماده السيئوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتقفيله جيدا بماده السيئوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.