

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062809560964 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01095992800
اسم العميل : محمد السلاموني القام بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : قرية ام عزام - عزبة السلاموني - منزل أ. محمد الإسماعلية
تسجيل الدخول : 01:13 PM تسجيل الخروج : 01:42 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص وتبين وجود خلل في بعض الاكسسوارات
فحص الاكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها
نتيجة الملاحظات :		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الفسالة :	عدد	
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف وتبين وجود تسريب من طابق صرف البانيو
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من صرف البانيو وذلك يؤدي الي تسريب المياه مع الاستخدام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوارات التالفه
اجراءات الصرف : تغيير صرف البانيو الذي به تسريب
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تقليل اي فراغات موجوده في السيراميك والبانيو
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.