

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062810054927 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01222856271
اسم العميل : اسامه ابو بكر القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : فندق بريزيدنت شارع طه حسين الزمالك الدور 10 غرفة 117 و 118
تسجيل الدخول : 11:17 AM تسجيل الخروج : 01:17 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 2 تم
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0

نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب في خط 4 بوصة داخل ضغط مغلق

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.