

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062810102478 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01120281500
اسم العميل : مصطفى السيد القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : الحي الرابع المجاوره الرابعه امام المعهد المحافظه : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:15 PM تسجيل الخروج : 03:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

عدد 2 صرف حوض الوش : تم
عدد 0 صرف الغسالة :
عدد 0 صرف البانيو : مباشر
عدد 0 صرف حوض المطبخ :
عدد 4 فحص البنية :
عدد 1 فحص قاعدة التواليت :
عدد فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تغيير طقم سنترك + طقم جلب تطويل لخلط الشاور
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : تغيير منيجه قاعده
اجراءات الارضيات : تقليل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.