

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062901414182 تاريخ الكشف : 2025/06/30
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01018000986
اسم العميل : خالد عفيفي القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : حديقة بدر جسر السويس 24 ش 139 متفرع من شارع العشرين مسجد الوطنية خلف حديقة بدر
اسفل العمارة مخزن سينا كولا
تسجيل الدخول : 01:05 PM تسجيل الخروج : 01:48 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تبين لنا وجود تسريب نسبي في البنية لانها بدون علايه تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السراميك وتثقبه جيدا بماده السيوفيل
تفريغ وحقن فواصل الشاور وتثقبه بماده الكيمافليكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.