

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062902003943 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01001489234
اسم العميل : المستشار عادل ناجي القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : المعادى الجديدة ش 265 عمارة 31 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:07 PM تسجيل الخروج : 04:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن

لا يوجد به اي تسريب	عدد 2
تبين لنا وجود تسريب في ته لحام 1/2 بوصة	عدد 2

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في الشبكات المدفونة

لا يوجد به اي تسريب	عدد 1
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1
لا يوجد به اي تسريب	عدد 1

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن ته لحام 1/2
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.