

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062902422190 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01000067193
اسم العميل : محمد فتوح اسماعيل القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : برج التقوي ش الهادي البشير من ش البرج
متفرع من ش الاربعين خلف حديقة بدر جسر
السويس
تسجيل الدخول : 02:12 PM تسجيل الخروج : 02:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : تم اختبار شبكة التغذية العمومية ولم يتبين لها اي تسريب منها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من الخط الصرف العمومي الخاص بالبرج وتبين لنا كسر في كوع 6 بوصه في المدخل

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب كوع 6 بوصه
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.