

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062903480016 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01008381262
اسم العميل : طه اشرف طه القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : كفر شبين شارع المنطقة شارع البحر المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 02:53 PM تسجيل الخروج : 03:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد لا يوجد
ضغط المياه الساخن : عدد لا يوجد
الكشف الحراري : لا يوجد
الموجات الصوتية : لا يوجد
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : لا يوجد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد لا يوجد
صرف الغسالة : عدد لا يوجد
صرف البانيو : عدد لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : عدد لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : عدد لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي غرفه تفتيش في الدور الارضي في الحمام
وتبين لنا وجود تسريب في غرفه التفتيش لانها بدون عزل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تم الكشف والاختبار علي غرفه تفتيش في الدور الارضي في الحمام
وتبين لنا وجود تسريب في الغرفه لانها بدون عزل
عزل غرفه التفتيش جيداً
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.