

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062907510024 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01223112768
اسم العميل : ريمون منير توفيق القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : حدائق الاهرام 108 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:43 AM تسجيل الخروج : 12:33 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

تم ضغط المياه البارد : عدد 1 تبين لنا وجود شرخ في كوع 4/3
تم ضغط المياه الساخن : عدد 1 لا يوجد تسريب
تم الكشف الحراري :
تم الموجات الصوتية :
تم فحص الأكسسوارات : لا يوجد تسريب
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

تم صرف حوض الوش : عدد 1 لا يوجد اي تسريب
تم صرف الغسالة : عدد 1 لا يوجد اي تسريب
تم صرف البانيو : عدد 1 لا يوجد اي تسريب
صريف حوض المطبخ : عدد
تم فحص البنية : عدد 1 لا يوجد عناية بنيه
تم فحص قاعدة التواليت : عدد 1 لا يوجد اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لا يتبين لنا وجود تسريب بلشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الجزء التالف كوع 4/3 اسفل البانيو
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عناية البنيه وتغليها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحفن فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقفيل حول صرف البانيو بماده السيوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

