

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062907553378 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01553531227
اسم العميل : سامح سعد القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : جنة مصر التجمع الثالث عماره 356 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:09 PM تسجيل الخروج : 04:41 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم ولم يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم ولم يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم ولم يوجد تسريب
الموجات الصوتية : تم تم ولم يوجد تسريب
فحص الأكسسوارات : تم لم يوجد خلل
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم ولم يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم ولم يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 2 تم ولم يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2 لم يوجد عليه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لم يوجد خلل
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب 2 اعلاه بيبه
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : حقن فراغات الشاور بماده الكيمافلكس
حقن فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
تقفيل عدد 2 وش بيبه الشاور جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.