

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062908334754 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01110125976
اسم العميل : خضر القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : شارع محمد نجيب قاعه هيلتون امام المحافضة : القاهرة
الجيم المرج القديمه
تسجيل الدخول : 06:41 PM تسجيل الخروج : 06:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن علي قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب (في جليه لحام بجانب الكرنك)
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بالاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولا يوجد مشكله في الاكسسوار الموجوده
نتيجه الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في جليه لحام الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0
لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار ويفضل تركيب ببيا بعلايه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين لنا وجود خلل في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجه الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن اسفل خلاط الدش للحمام الرئيسي
اجراءات الاكسسوارات : تم ولا يوجد مشكله
اجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد تسريب
اجراءات البنية : تم الإختبار ويفضل تغيير البنية يؤدي
قاعدة التواليت : تم الاختبار وتبين لنا وجود خلل في منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : تم ولا يوجد خلل
مجموعة العزل : تم

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.