

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062911374452 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01007141701
اسم العميل : احمد محمد القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : فدان عمارات المهندس عمارة 120 161 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:21 AM تسجيل الخروج : 01:00 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الكشف بالاشعه تحت الحمراء ولا يوجد تسريب في شبكات التغذية
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية ولا يوجد تسريب
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ويوجد خلل في الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار علي الشبكة المدفونه وتبين لنا وجود تسريب أسفل الحوض اعلي كوع 90
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 0
لم يتم اختبار صرف البانيو لوجود سد بداخل طابق البانيو بالكامل
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم الاختبار..بالخارج
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد خلل بجسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين وجود خلل في منيجه القاعده+تطويله4بوصه
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لم يتم الاختبار...لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب أسفل حوض الوش الخاص بالحمام أعلى كوع 90

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.