

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025062911594756 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01062476540
اسم العميل : هيام محمد السيد القانم بالمعايينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : قرية القلزم بجوار مدرسه القلزم ش يحي الاسد المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 11:09 AM تسجيل الخروج : 01:58 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار ع قوه ضغط 10 بارولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض الوش في الكوع 90
بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض المطبخ في الكوع 90

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض الوش في الكوع 90
تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض المطبخ في الكوع 90
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.