

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062912153110 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01066809626
اسم العميل : حسين سيد حسين القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش الجيش باب الشعريه 51 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:10 AM تسجيل الخروج : 12:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب مستمر في جلبه تطويل ونبل داخل المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم الاختبار
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب في منيجه القاعده لأنها زهر تؤدي الي تسريب باستمرار الي الخارجه العمومى
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الاختبار تبين لنا وجود تسريب في منيجه القاعده لأنها زهر..يتم التغير من زهر الي بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم
اجراءات الأكسسوارات : تم
اجراءات الصرف : تم
اجراءات البنية : تم
قاعدة التواليت : تغير مواسير صرف القاعده من زهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : حقن وتفرغ فراغات البانيو

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

