

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062912182155 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01005283498
اسم العميل : مهندس خالد احمد القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : سوديك فيليت فيلا 412سي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:11 PM تسجيل الخروج : 03:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود تسرب من الشباب المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف الباتيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده وتركيبها جيدا بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : حقن فراغات الشاور بماده الكيمافلكس
حقن فراغات روفوف بمساحه 80 متر بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.