

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062912191978 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01288807368
اسم العميل : يوسف عيسى القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : و حدائق الاهرام 80 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:07 AM تسجيل الخروج : 12:36 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب نسبي من الخط الباد في الطبه الاختبار حوض
الوش وتم تصلحها
ضغط المياه الساخن : تم عدد
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم تركيب اكسسورا بالكامل لان الموجود طيب اختبار
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية ساخن بارد ع قوه ضغط 10بار

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 0
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تركيب الاكسسورا بالكامل وتقفيل جيداً حولين المحابس
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية جيداً بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل السراميك وتقفيله بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.