



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062912214348
تاريخ الكشف : 2025/07/02
الاليوم : الأربعاء
اسم العميل : رامي جمال السباك
رقم التليفون : 01221526537
القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : عماره 69 العاصمه الاداريه كمبوند سراي S2
المحافظة : القاهرة
تسجيل الخروج : 12:31 PM
تسجيل الدخول : 12:23 PM
الإجراء التالي : _
عدد الوحدات : 2

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الأكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التوايليت :	تم
فحص خط التكيف :	تم
نتيجة الاختبارات :	بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	يستحسن تركيب عاليه ببيه لعدد 2 ببيه والتقويل الجيد عليهم بماده السيروفيل
قاعدة التوايليت :	لا يوجد
اجراءات الأرضيات :	حقن اي فراغات موجوده جيدا بماده السيروفيل
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

