

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025062912385485 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01018423453
اسم العميل : معتز عرفه مجاور القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة حدائق الاهرام عمارة 225ك المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 10:43 AM تسجيل الخروج : 11:54 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين خلل في تقفيل وش البنية كما يوجد خلل في فاصل البانيو ويوجد بعض فراغات في الارضيات في محيط كرسي التواليت

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : يفضل تقصير صرف التواليت ليعمل بشكل صحيح
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل الارضيات في محيط التواليت بماده. (سيتوفيل) وحقن فاصل البانيو بماده (كيما فلكس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.