

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063002000672 تاريخ الكشف : 2025/07/02
 اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01122045724
 اسم العميل : احمد محمد سمير القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
 العنوان : بير ام سلطان 22 شارع راضى الحداد المحافظة : القاهرة
 تسجيل الدخول : 06:25 PM تسجيل الخروج : 06:43 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم
 ضغط المياه الساخن : تم
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار قوه ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
 بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن شرخ في المسوره اسفل السخان
 تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
 تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن
 تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
 بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل السخان

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
 صرف الغسالة : تم
 صرف البانيو : تم
 صرف حوض المطبخ : تم
 فحص البنية : تم
 فحص قاعدة التواليت : تم
 فحص خط التكيف : تم
 نتيجة الاختبارات : تم الكشف ولم يتبين لنا اي تسريب
 احلال وتجديد منيجه القاعده وتقلها بماده السيتوفيل
 بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل السخان شرخ في المسوره
 اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : لا يوجد
 قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده وتقلها بماده السيتوفيل
 اجراءات الارضيات : لا يوجد
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.