

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063002362388 تاريخ الكشف : 2025/07/01
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01206059616
اسم العميل : هاني راشد القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : كمبوند ليك فيو التجمع الخامس بعد المستشفى الجوي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:51 AM تسجيل الخروج : 01:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه وجود تسريب ف جليه تطويل محبس زاويه الخط البارد وتم المعالجه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لم يتم الاختبار لوجود وش بيبه مقفول لم يتم الاختبار لانه معلقه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : لم يتم
اجراءات البنية : لم يتم
قاعدة التواليت : لم يتم
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.