

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025063002474734 تاريخ الكشف : 2025/07/02
 اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01147083038
 اسم العميل : اسامه ابراهيم متولي القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
 العنوان : لايت سيتي عماره 9 حدائق اكتوبر الجيزة المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 03:52 PM تسجيل الخروج : 05:05 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم
 ضغط المياه الساخن : تم
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الاكسسوارات : تم
 تم الضغط علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا تسريب
 تم الضغط علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا تسريب
 تم
 لم يتبين لنا خلل
 بعد الفحص لم يتبين لنا اي تسريب او ضرر من الشبكات المدفونه والاكسسوارات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
 صرف الفسالة : تم
 صرف البانيو : تم
 صرف حوض المطبخ : تم
 فحص البنية : تم
 فحص قاعدة التواليت : تم
 فحص خط التكيف : تم
 بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب
 لا يوجد
 بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب
 لم يتم لانه تم تجميعه علي الرئيسي
 بعد الفحص تبين وجود تسريب
 بعد الفحص تبين وجود تسريب
 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : ات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
 اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
 اجراءات الصرف : لا يوجد به اي اجراء
 اجراءات البنية : تفقيل وش البنية بماده (السيتوفيل)
 قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه لتطويل صرف التواليت واعادة تجميع الكراسي
 اجراءات الارضيات : حقن ارضيه الحمام والدائر بالكامل بماده (سيتوفيل)
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.