

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063004191115 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01224130692
اسم العميل : م / محمد سرحان القام بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش عوض داود متفرع من شارع الرضا 10 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:38 PM تسجيل الخروج : 02:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد بها تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد بها تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لا يتبين لنا وجود تسريب بشبكات التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد علية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد به تسريب
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود خلل في علية البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علية بنية وتفتيلها بمادة السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده الستوفيل
تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.