

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063007493563 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01145146812
اسم العميل : مهندس عبد العزيز القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : بالم هيلز جولف اكستشن المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:43 PM تسجيل الخروج : 02:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : عدد 1
الكشف الحراري : عدد
الموجات الصوتية : عدد
فحص الأكسسوارات : عدد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في خط بوصه ونص عمومي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بوصه ونص! تغير الجزء التالف من
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.