

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063010072846 تاريخ الكشف : 2025/07/02  
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01062822551  
اسم العميل : عبد السلام محمد عبدالسلام القام بالمعاينة : محمد ابو العنين  
العنوان : كمباوند الباتيو زهراء فيلا 173 بي الشيخ زايد المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 11:12 AM تسجيل الخروج : 12:29 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم  
ضغط المياه الساخن : عدد 1  
الكشف الحراري : عدد  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم عمل كشف صوتي  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين وجود شرخ في كوع لحام اسفل الضكت

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد  
صرف الغسالة : عدد  
صرف الباتيو : عدد  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : عدد  
فحص قاعدة التواليت : عدد  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب كوع لحام قطر 32 مم  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية :  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات :  
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.