

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063010175190 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01003231890
اسم العميل : محمد ناصر القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : القلج - المرج الجديد المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:11 PM تسجيل الخروج : 05:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار على شبكات التغذية المنفصلة (ساخن-بارد) ولا يوجد تسريب داخل الشبكة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لم يتم الاختبار
فحص البنية : عدد 1 يتم تقفيل البنية بماده سيتوفيل
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 يفضل إحلال وتجديد منيجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد 0 لم يتم الاختبار
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تقفيل البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : يتم حقن وتفرغ البانيو بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.