

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063010211449 تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01017102189
اسم العميل : اسلام محمد القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش شبرا امام محطه مترو مسره 8 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:48 PM تسجيل الخروج : 02:55 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم ولا يوجد مشاكل في الاكسسوار

نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة (ساخن-بارد) على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم الاختبار
فحص الببية : تم عدد 1 تم..يفضل تركيب علايه ببيا
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 1 تم..يوجد تسريب في صرف التكيف مشترك مع حمام الضيوف

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه وتبين لنا وجود تسريب في خط صرف التكيف المشترك مع حمام الضيوف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : يوجد تسريب في خط التكيف
إحلال وتجديد الجزء التالف 1بوصه
اجراءات الببية : تركيب علايه ببيا
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.