

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025063010562946 تاريخ الكشف : 2025/07/03
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01142216163
اسم العميل : محمد عبد المجيد القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : الحوامدية العزبة الشرقية شارع محمد الغزالي
خلف مصنع العطور منزل الحج/عبد المجيد حماد
رقم ١٧
تسجيل الدخول : 04:09 PM تسجيل الخروج : 04:28 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تشيك علي جميع الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات الصرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات : تشيك علي جميع الأكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ فواصل السرميك وحقنه بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فاصل جسم البانيو وحقنه بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.