

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070102430947 تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت رقم التليفون : 01116708606
اسم العميل : حسام احمد محمد محمود القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : فيصل شارع الملكة متفرع من شارع الملكة المحافظة : الجيزة
محطة كشري حمادة برج الياسمين
تسجيل الدخول : 03:35 PM تسجيل الخروج : 06:27 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لم يتبين لنا اي وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي وبعد المحبس العمومي نظرا لتجميع جلبه بسن ذكر ع محبس حديد في الدخول وجلبه بسن ع نفس المحبس في الخروج ملحوظه الدخلة حديد تحتاج الي تغير

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : لم يتبين لنا اي وجود تسريب عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : لم يتبين لنا اي وجود تسريب عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في في البنية لانها بدون علايه عدد 1
فحص قاعدة التواليت : لم يتبين لنا اي وجود تسريب عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب قبل المحبس العمومي
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم ثقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.