

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070102503490 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01000783313
اسم العميل : محمد السيد عبد المعطي القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الخصوص 13 شارع داود فصيح المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 08:54 PM تسجيل الخروج : 10:30 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار ولا بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم يوجد خلل في بعض الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم..صرف خارجي
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار التالف
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.