

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070104013863	تاريخ الكشف : 2025/07/02
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01222665595
اسم العميل : عاصم	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : العاشر من رمضان دار مصر شرق المعهد عماره 53	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:56 PM	تسجيل الخروج : 02:47 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الكشف الحراري : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
الموجات الصوتية : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين وجود خلل من علاليه الببيه
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص الببيه : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من مواسير الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات الببيه : تركيب علاليه ببيه او التفصيل الجيد بين الببيه والوش الاستالس جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تركيب طقم مسمار والتفصيل الجيد حولها بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بالكامل جيدا بماده السيتوفيل والتفصيل الجيد حول خلاط الدش
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.