

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070104044964 تاريخ الكشف : 2025/07/08
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01119226496
اسم العميل : أحمد محمود القام بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : شركة انتر لوكس العامريه اسكندريه المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 05:17 PM تسجيل الخروج : 06:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار وعمل كشف موجات صوتية للحمام المجمع (5حوض وش-5شاوور-3 قاعدة)
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الفحص والاختبار وعمل كشف موجات صوتية للحمام المجمع (5حوض وش-5شاوور-3 قاعدة)
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حراري على شبكة الصرف للحمام المجمع (5حوض وش-5شاوور-3قاعدة)
الموجات الصوتية : تم تم عمل كشف موجات صوتية على شبكة التغذية بالكامل
فحص الاكسسوارات : تم لم يتبين وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 5 تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة
صرف الفضالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 5 تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب في الشبكة المدفونة ولكن تبين وجود خلل وش طابق البانيو القدم لجميع الشاويرات لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتبين وجود تسريب
فحص البنية : تم عدد 5 لم يتبين وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 لم يتبين وجود تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة ولكن تبين وجود فراغات في فاصل الجاليريات ووش طابق البانيو القدم .

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفرغ وحقق فاصل الجاليريات بمادة عزل
إحلال وتجديد وش طابق البانيو القدم لجميع الشاويرات
مجموعة العزل : مادة سيتوفيل + ايدى بوند

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.