

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070104201748 تاريخ الكشف : 2025/07/17  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01023047226  
اسم العميل : محمد عبد الله سعد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد  
العنوان : كفر الشيخ قريه شنو المحافظة : كفر الشيخ  
تسجيل الدخول : 08:30 PM تسجيل الخروج : 08:35 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب  
صرف القسالة : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب  
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب  
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل في تقفيل علوية البنية  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب  
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : التفقيل الجيد لعلوية البنية بمادة سيتوفيل  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل  
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.