

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025070109375281	تاريخ الكشف : 2025/07/05
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01152214497
اسم العميل : محمد سيد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ز حدائق الاهرام البوابه الاولى 450	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:06 PM	تسجيل الخروج : 02:39 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	
ضغط المياه البارد :	عدد 0
ضغط المياه الساخن :	عدد 0
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	
فحص الأكسسوارات :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في الأكسسوار
نتيجة الملاحظات :	لم يتم الاختيار لان شبكه التغذية خارجيه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم	عدد 1	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض الوش اسفل كرسي القاعده
صرف الغسالة :	تم	عدد 1	لم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف الغساله
صرف البانيو :	تم	عدد 1	لم يتبين لنا اي وجود تسريب في صرف البانيو
صرف حوض المطبخ :		عدد 0	
فحص البنية :	تم	عدد 1	لم يتبين لنا اي وجود تسريب في البنية
فحص قاعدة التواليت :	تم	عدد 1	لم يتبين لنا اي وجود تسريب في كرسي القاعده
فحص خط التكيف :		عدد 0	
نتيجة الاختبارات :	بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض الوش اسفل كرسي القاعده		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد لانه خارجي
اجراءات الأكسسوارات :	مطلوب 4محبس ذاويه
اجراءات الصرف :	تبين لنا وجود تسريب في صرف حوض الوش اسفل كرسي القاعده احلال وتجديد الجزاء التالف من صرف حوض الوش
اجراءات البنية :	لا يوجد
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله بماده الكيمافليكس ابيض
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

